



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ без номера 13.06.2018

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Учреждения образования. Школы
- 1.2 Адрес объекта край. Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Войкова, д. 567/4
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 3001,36 кв. м
 - часть здания этажей (или на этаже); кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка Нет кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 капитальности

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 краткое наименование МБОУ СОШ №3
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) край. Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Войкова, д. 113
- 1.8 Основание для пользования объектом
- 1.9 Форма собственности Муниципальная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты край. Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Школы
- 2.2 Виды оказываемых услуг
- 2.3 Форма оказания услуг
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6 Плановая мощность:
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1500 вместимость 500 пропускная способность 500
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
150 м до главного входа, препятствий нет
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
 3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
 3.2.4 Перекрестки Нерегулируемый
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание:
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А, Б, ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А, Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А, Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Здание -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(С, Г, У), ВНД-И(К, О)
2	Здание -> Вход в здание	ДП-И(С, Г, У), ВНД-И(К, О)
3	Здание -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К), ВНД-И(О, С)
4	Здание -> Пути эвакуации	ВНД-В
5	Здание -> Зона целевого назначения	ДП-И(К, О)
6	Здание -> Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И(К, О, С)
7	Здание -> Помещения для питания	ДП-И(К, О)
8	Здание -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К, Г)
9	Здание -> Прочие помещения	ДП-И(К, О)
10	Путь следования к объекту	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
2	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ВНД-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://10.127.133.116/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 13.06.2018
2. Акта обследования объекта: № акта без номера 13.06.2018 от 13.06.2018
3. Решения Комиссии: от



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ без номера 13.06.2018**

_____ 20__ г.

г. Михайловск
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Учреждения образования. Школы.
- 1.2 Адрес объекта: край. Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Войкова, д. 567.4
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2 этажей, 3001.36 кв. м
 - часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка: Нет кв. м
- 1.4 Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта: нет
 (текстиль: 2018, капитальный: _____)
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____
- 1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"
 краткое наименование: МБОУ СОШ №3
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): край. Ставропольский, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Войкова, д. 567.4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 150 м до главного входа, препятствий нет
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м
 3.2.2 время движения (пешком): 1 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да
 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: _____
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МПН	А, Б, ДУ
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	А, Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А, Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Здание -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(С, Г, У), ВНД-И(К, О)		
2	Здание -> Вход в здание	ДП-И(С, Г, У), ВНД-И(К, О)		
3	Здание -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К), ВНД-И(О, С)		
4	Здание -> Пути эвакуации	ВНД-В		

5	Здание -> Зона целевого назначения	ДП-И(К,О)	
6	Здание -> Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И(К,О,С)	
7	Здание -> Помещения для питания	ДП-И(К,О)	
8	Здание -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К,Г)	
9	Здание -> Прочие помещения	ДП-И(К,О)	
10	Путь следования к объекту		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И(К,О,С,Г,У) - доступно полностью и избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И(К,О,С,Г,У) - доступно частично и избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	
		капитальный ремонт	текущий ремонт
1	Территория, прилегающая к зданию		
2	Вход в здание		текущий ремонт
3	Пути движения внутри здания		текущий ремонт
4	Пути эвакуации		текущий ремонт
5	Зона целевого назначения		текущий ремонт
6	Санитарно-гигиенические помещения		текущий ремонт
7	Помещения для питания		текущий ремонт
8	Помещения культурно-массового обслуживания		текущий ремонт
9	Прочие помещения		
10	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта	
11	Все зоны и участки		

* указывается один из вариантов (видов работ) - не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа - программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется)

4.4.1 Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МЛН)

4.4.2 Согласование работ с надзорными органами

4.4.3 Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5 Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6 Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://10.127.131.116/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № _____

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ №3

1.2 Адрес объекта край Ставропольский, Шпаковский р-н, г Михайловск, ул Войкова, д 567/4

1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 3001,36 кв. м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.

1.4 Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта нет

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)
 полное юридическое наименование - согласно Уставу муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"
 краткое наименование МБОУ СОШ №3

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
край Ставропольский, Шпаковский р-н, г Михайловск, ул Войкова, № 567/4

1.8 Основание для пользования объектом _____

1.9 Форма собственности Муниципальная собственность

1.10 Территориальная принадлежность _____

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты край Ставропольский, Шпаковский р-н, г Михайловск, ул Ленина, д 113

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Школы

2.2 Виды оказываемых услуг _____

2.3 Форма оказания услуг _____

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: _____

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: _____

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1500, вместимость 500, пропускная способность 500

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
150 м до главного входа, препятствий нет
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Визуальная
 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (описание _____)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет (описание _____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А, Б, ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А, Б

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А, Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	
2	Вход в здание	
3	Пути движения внутри здания	
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	
6	Санитарно-гигиенические помещения	
7	Помещения для питания	
8	Помещения культурно-массового обслуживания	
9	Прочие помещения	
10	Все зоны и участки	

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласно

(указать, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Анкете ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г

Фактические параметры структурно-функциональных зон

Основание обследования: Распоряжение руководства
Дата актуальности: 13.06.2018
Обследование №: без номера

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный элемент: Здание -> Территория, прилегающая к зданию -> Территория объекта (вход на территорию, территория с
Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Автостоянка посетителей №1	X	O			норматив не установлен		
	-Доля машино-мест для инвалидов	X	X			не менее 10%		
	-Размер места со специальным знаком	X				350x500 см		
	-глубина	X				500 см		
	-ширина	X				350 см		
	-Расстояние до входа в здание	X	X			не более 50 м		
	Вход на территорию №1	X	O	S	G			
	-Знак доступности учреждения	X	X	X	X	наличие		
	-Путь к главному (специализированному) входу в	X	X	X	X			
	-декоративное ограждение, выполняющее			X		наличие		
	-места отдыха: через 200 м		X			наличие		
	-Открытый пандус №2	X	O					
	-высота подъема	X				не более 0,8 м		
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие		
	-высота верхних поручней		X			85-95 см		
	-высота нижних поручней	X				70 см		
	-горизонтальные завершения вверху с	X	X	X		не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения внизу с	X	X	X		не менее 30 см		
	-уклон	X	X			h/l - не более 1/12		

	-указатели направления движения	X	X		X	наличие	
	-ширина полосы движения	X	X			не менее 180 см	
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	X	X	X		не менее 90 см	
	Вход на территорию №2	К	О	С	Г		
	-Знак доступности учреждения	X	X	X	X	наличие	
	-Путь к главному (специализированному) входу в	X	X	X	X		
	-декоративное ограждение, выполняющее			X		наличие	
	-места отдыха: через 200 м		X			наличие	
	-Открытый пандус №1	К	О				
	-высота подъема	X				не более 0,8 м	
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие	
	-высота верхних поручней		X			85-95 см	
	-высота нижних поручней	X				70 см	
	-горизонтальные завершения вверх с	X	X	X		не менее 30 см	
	-горизонтальные завершения вниз с	X	X	X		не менее 30 см	
	-уклон	X	X			h/l - не более 1/12	
	-указатели направления движения	X	X		X	наличие	
	-ширина полосы движения	X	X			не менее 180 см	
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	X	X	X		не менее 90 см	

Анкета № Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, пандус)

Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Дверной проём							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак		
	-двери распашные (Р)					признак		
	-знак доступности входа	X	X	X	X	наличие		
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см		
	Крыльцо (входная площадка)							
	-Высота площадки					норматив не		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки	X	X	X		наличие		
	-Габариты площадки	X				не менее 220x220		
	-глубина	X				не менее 220 см		
	-ширина	X				не менее 220 см		
	-Навес	X	X	X		наличие		
	-Нескользящее покрытие	X	X	X		наличие		
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)	X	X			наличие		
	-Нескользящее покрытие	X	X			наличие		
	-Поручни с двух сторон	X	X			наличие		
	-высота верхних поручней		X			85-95 см		
	-высота нижних поручней	X				70 см		
	-горизонтальные завершения вверх с	X	X			не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения вниз с	X	X			не менее 30 см		
	-Разворотные площадки							
	-Наличие промежуточной разворотной	X						
	-промежуточная с поворотом направления	X				не менее 150 см		
	-промежуточная с поворотом направления	X				не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки вверх	X				наличие		
	-разворотная площадка вверх (глубина)	X				не менее 150 см		
	-разворотная площадка вверх (ширина)	X				не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки вниз	X				наличие		
	-разворотная площадка вниз (глубина)	X				не менее 150 см		
	-разворотная площадка вниз (ширина)	X				не менее 150 см		
	-Уклон	X				h/l - не более 1/12		
	-Ширина марша	X				не менее 100 см		
	Тамбур	X				наличие		
	-Габариты тамбура	X				не менее 220x180		
	-глубина	X				не менее 220 см		
	-ширина	X				не менее 180 см		
	-Дверной проём	X						
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак		
	-двери распашные (Р)					признак		
	-ширина проема в свету	X				не менее 90 см		

Анкета № Анкета 1

Структурно-планировочный эт-т Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)
 Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Коридор/холл №1	х	о	с				
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее)	х	х	х		не менее 25 м		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	х	х			не менее 1 ед. на		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) расстояние	х	х	х		не менее 1 ед. на		
	-Навесное оборудование в зоне движения,			х		не более 10 см.		
	-Тактильная полоса			х		Наличие		
	-Ширина коридора менее 150 см.							
	-Наличие разворотных площадок	х				наличие		
	-Разворотная площадка №1							
	-глубина	х				не менее 150 см		
	-ширина	х				не менее 150 см		
	-Ширина полосы движения при открытых дверях	х				не менее 120 см		
	Лестница в зоне оказания услуги №1	х	о	с				
	-Высота ступеней и ширина проступи							
	-высота подъема ступеней		х	х		не более 15 см.		
	-одинаковая геометрия всех ступеней		х	х		Соблюдается		
	-ширина проступи		х	х		не менее 30 см		
	-Контрастная окраска крайних ступеней			х		наличие		
	-Наличие внутренних пандусов	х	х	х		наличие		
	-Пандус внутренний к лестнице							
	-Пандус переносной	х				наличие		
	-Подъемник для инвалидов	х	х			наличие		
	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
	-Поручни с двух сторон		х	х		наличие		
	-горизонтальные завершения сверху с		х	х		не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения внизу с		х	х		не менее 30 см		
	-на высоте *		х	х		85-95 см		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			х		наличие		
	-сверху (ширина)			х		60 см		
	-снизу (ширина)			х		60 см		
	-Эскалатор, траволатор		х			наличие		

Анкета № Анкета 1

Структурно-планировочный эт-т Здание -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации
 Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	х	х	х	х			
	Конструкции эвакуационных путей -	х	х	х	х			
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый							
	-Места обслуживания и постоянного нахождения							
	Наличие зрительных залов							
	-Места обслуживания и постоянного нахождения							
	Наличие трибун							
	-Места обслуживания и постоянного нахождения							
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации							
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации №1	х	о	с	г			
	-Отделена от других помещений и	х	х	х	х	да		
	-Незадымляемая	х	х	х	х	да		
	-Имеет двери противопожарные	х	х	х	х	да		
	-Площадь пожаробезопасной зоны для	х	х			2,65 кв.м. для		
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в							
	-Наличие помещений, в которых не более 15							
	-Помещения, в которых не более 15 человек	х						
	-Ширина дверей из помещения	х				не менее 0,9 м.		
	-Наличие помещений, в которых более 15							

	-Помещения, в которых более 15 человек №1	К					
	-Ширина дверей из помещения	X				не менее 1.2 м.	
	-Наличие переходных лоджий или балконов						
	-Переходная лоджия или балкон						
	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						
	-Коридор или пандус для эвакуации №1						
	-Ширина коридоров, пандусов для	X				не менее 1.8 м.	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Обслуживание в кабинете №1	к	о					
	-Габариты зоны сидения, глубина	X				не менее 120 см		
	-Дверной проем							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	-Ширина проема двери в свету	X	X			не менее 90 см		
	-Зона для кресла-коляски	X				не менее 150x150		
	-глубина	X				не менее 150 см		
	-ширина	X				не менее 150 см		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	X	X			60-80 см		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые, писсуары, раковина)
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Санузел отдельный №1	к	о	с				
	-Дверной проем							
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	-Ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
	-Знак доступности помещения	X	X	X		наличие		
	-Количество кабин, оборудованных для	X	X			не менее 1 ед.		
	-Кабины	X	X					
	-Габариты	X				не менее 180x165		
	-минимальная глубина	X				не менее 180 см		
	-минимальная ширина	X				не менее 165 см		
	-Закрытые кабины					наличие		
	-высота внутреннего порога	X				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	X				не более 2,5 см		
	-ширина проема двери в свету	X				не менее 90 см		
	-Знак доступности кабины	X	X	X		наличие		
	-Зона для кресла-коляски рядом с	X				не менее 80x120 см		
	-глубина	X				не менее 120 см		
	-ширина	X				не менее 80 см		
	-хрючки для костылей(на высоте 120 см с		X			наличие		
	-опорные поручни	X	X			наличие		
	-Тактильная направляющая полоса к			X		30 см		
	-Наличие писсуаров		X	X		наличие		
	-Тактильная направляющая полоса к писсуару,			X		30 см		
	-Раковина	X	X			наличие		
	-высота раковины	X	X			75-85 см		
	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 130 см		
	-зона у раковины для кресла-коляски	X				не менее 85 см		
	-опорный поручень	X				наличие		

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Помещения для питания -> Помещения для питания
Номер по плану БТИ:

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Помещение для питания №1	к	о					
	-Возможность одноменного обслуживания лиц	х	х			90% списочного		
	-Дверной проём	х	х					
	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см		
	-Ширина проема двери в свету	х				не менее 90 см		
	-Площадь 1 (одного) места	х	х			2-2,4 м2		

Анкета № Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания
 Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Актовый зал №1	к			г			
	-Дверной проём	х						
	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см		
	-Ширина проема двери в свету	х				не менее 90 см		
	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с				х	не менее 1 шт		
	-Площадь зала на 1 место	х				1,8 кв м на 1 место		
	-Свободные площадки перед эстрадой или в	х				наличие		
	-Число мест для колясочников в зрительном зале	х				не менее 1%		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	х				не менее 120 см		

Анкета № Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Прочие помещения -> Прочие помещения
 Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
	Прочие помещения №1	к	о					
	-Дверной проём	х	х					
	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см		
	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см		
	-Ширина проема двери в свету	х	х			не менее 90 см		
	-Подходы к оборудованию и мебели	х	х			не менее 90 см		
	-Подходы к оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов	х				не менее 120 см		
	-Ширина пути движения в чистоте	х	х					
	-При движении кресла-коляски в одном направлении	х	х			не менее 150 см		
	-Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	х	х			не менее 120 см		

**Акт обследования в целях обеспечения сбора, обобщения и анализ данных
о качестве условий оказания услуг**

1. Заказчик – Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
Исполнитель – организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория
диагностики и развития социальных систем»

2. Наименование организации (полное)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»	3. Количество получателей услуг	1070
--------------------------------------	--	---------------------------------	------

№	Наличие условий	Да/нет
X	Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	X
4.	Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	Да
5.	Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Да
6.	Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Да
7.	Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению	Да
8.	Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории	Да
9.	Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому	Да
X	Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов	X
10.	Наличие оборудованных входных групп пандусами	Да
11.	Наличие оборудованных входных групп подъемными платформами	Да
12.	Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	Да
13.	Наличие адаптированных лифтов	Нет
14.	Наличие адаптированных поручней	Да
15.	Наличие адаптированных расширенных дверных проемов	Да
16.	Наличие сменных кресел-колясок	Да
17.	Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы	Да
X	Обеспечение в организации комфортных условий	X
18.	Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью	Да
19.	Наличие и понятность навигации внутри организации	Да
20.	Наличие и доступность питьевой воды	Да
21.	Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений	Да
22.	Санитарное состояние помещений организации	Да

Со стороны организации-оператора

Со стороны организации, осуществляющей
обследование